

**Product certificate number / Certificado de producto número**

**No: 2613/0643/5/E6-CER**

**Manufacturer / Fabricante**

**Fronius International GmbH**  
Fronius Straße 5, A-4642 Sattledt, Austria



**Trademark / Logotipo**



**Model/ Modelo**

**Fronius SYMO 3.0-3-S / Fronius SYMO 3.7-3-S / Fronius SYMO 4.5-3-S**

**Type of generating unit/ Tipo de aparato**

**Static Power Converter/ Convertidor de potencia estático**

**Technical Data/ Datos técnicos**

<b>Nominal Power/ Potencia nominal</b>	<b>3 kW</b>	<b>3,7 kW</b>	<b>4,5 kW</b>
<b>Nominal Voltage/ Tensión nominal</b>	<b>230 V</b>		
<b>Nominal Frequency/ Frecuencia nominal</b>	<b>50 Hz</b>		
<b>Firmware version/ Version de Firmware</b>	<b>RECERBO: V0.3.23.0 Power Stage: V1.2.11.1 Filter: V0.9.24.1</b>		

**Number of phases/ Número de fases**

**Three phase / Trifásico**

**Isolation Transformer/ Transformador de aislamiento**

**No / No**

**Network connection rule/ Código de red**

**UNE 206 007-1 IN:2013**, Requisitos de conexión a la red eléctrica. Inversores para conexión a la red de distribución.

The above-mentioned generating unit is certified according the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065 / *La unidad generadora antes mencionada está certificada conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065.*

This certificate cancels and supersedes certificate number 2613/0643/5/E5-CER. / Este certificado anula y sustituye el certificado 2613/0643/5/E5-CER.

This certificate is valid until/ *Este certificado es válido hasta:* 4<sup>th</sup> of May of 2022 / 4 de Mayo de 2022  
First issued on / *Primera emisión en:* 1<sup>st</sup> of October of 2013 / 1 de Octubre de 2013.

**Madrid, 3 de febrero de 2020**

Daniel Arranz Muñoz  
Certification Manager

